



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Свердловской области  
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,  
тел. 371-17-00, 371-33-55  
Отдел надзорной деятельности МО город Ирбит, Ирбитского МО  
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17  
телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

г. Ирбит

« 11 » марта 20 13 г.

16 ч. 00 мин.

(время составления акта)

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_

Государственным инспектором г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору  
Вохминцевым С.П.

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 15 ч. 00 мин. «11» апреля 2013 г. по 16 ч. 00 мин. «11» апреля 2013 г. проведено  
обследование документов, объекта заявителя здания и помещений Муниципального  
автономного дошкольного образовательного учреждения МО город Ирбит «Детский сад  
№28»

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Логинова, 30-а, совместно с  
заведующей МАДОУ «Детский сад №28» - Григорьевой Ириной Юрьевной.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении  
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:


Здание детского сада - 2-х этажное, 2 степени огнестойкости (Ф 4.1 по СНиП 21-01-97\*),  
размеры в плане 52х13м метров, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, внутренние  
перегородки - кирпичные, внутренние лестницы железобетонные, с первого этажа 7  
эвакуационных выходов со второго этажа 2 выхода через внутренние лестницы и 2 через наружные  
лестницы. Кровля выполнена металочерепицей по деревянной обрешетке (деревянные  
конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом). Отопление  
центральное, вентиляция естественная приточно-вытяжная, электроснабжение 380 В. Отделка  
стен путей эвакуации выполнена негорючими красками. Имеются игровые и спальные помещения.  
В помещениях установлена мебель из горючих материалов. На первом этаже здания размещен  
пищеблок, в котором эксплуатируются электронагревательные приборы, прачечная и  
электрощитовая. Помещения иного функционального назначения отделены противопожарными  
преградами. Первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии.

Автоматические системы обнаружения пожара и оповещения о пожаре исправны.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция,  
электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степени огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и  
функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)


2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной  
безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

заверенный И.Ю. Жигорьева   
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«11» апреля 2013 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

заверенный И.Ю. Жигорьева   
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.д. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

здания и помещения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МО город Ирбит «Детский сад №28»  
расположенные по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Логинова, 30-а,  
соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.

«11» апреля 2013 г.

Обследование проводили:

Государственный инспектор г. Ирбита и Ирбитского района  
по пожарному надзору Вохминцев С.П.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» апреля 2013 г.

